


Les teneurs moyennes en nitrates dans les eaux distribuées

dans l'Indre en 2022

La représentation cartographique est basée sur les unités de distribution (UDI). Une UDI correspond à un secteur où l'eau est de qualité homogène, géré par un même exploitant et appartenant à une même entité administrative, ce qui peut amener à partager une commune en plusieurs UDI.



Unité de distribution
Limite communale

Teneur moyenne en nitrates (mg/L)

Teneur moyenne en nitrates	Nombre d'unités de distribution	Pop. concernée
≤ 25 mg/l	60	104313
De 25 à 40 mg/l inclus	27	53441
De 40 à 50 mg/l inclus	13	61624
> 50 mg/l	0	0

 UDI avec teneurs moyennes en nitrates conformes (≤ 50 mg/L) mais ayant présenté des dépassements ponctuels de cette limite de qualité