

Récapitulatif des recherches de PFAS dans l'eau destinée à la consommation humaine en Centre-Val de Loire aux points représentatifs de l'eau distribuée depuis janvier 2024

RESULTATS :

Donnée en maigre : les résultats sont inférieurs à la limite de détection des PFAS

Donnée en gras noir : un ou plusieurs PFAS détectés et la somme des 20 PFAS est en dessous du seuil réglementaire de 0,1 µg/Litre

Donnée en gras rouge : la somme des 20 PFAS est au dessus du seuil réglementaire de 0,1 µg/Litre

N.B. : Ces données n'intègrent pas les résultats d'analyses réalisés aux captages qui ne représentent pas la qualité de l'eau distribuée. Ces données sont bancarisées dans ADES ou NAIADES

Département	MAITRE D'OUVRAGE	Point de prélèvement		Commune du point de prélèvement	DATE DE PRELEVEMENT	RESULTATS Somme 20 PFAS en µg/L (norme : 0,1 µg/L)	COMMENTAIRES
Eure-et-Loir	CC GRAND CHATEAUDUN	CAPTAGE DE BOLLAND	Captage	CHATEAUDUN	23/02/2024	0,123	Situation résolue par activation d'une interconnexion
Eure-et-Loir	CHARTRES METROPOLE	LE MOULIN DE GUERVILLIERS	Station de pompage	FONTENAY-SUR-EURE	23/05/2024	0,0071	Résultat conforme
		LE BOURG - CHALLET	Réservoir	CHALLET	05/06/2024	<0,001	Résultat conforme
		LE BOURG - CLEVILLIERS	Réservoir	CLEVILLIERS	05/06/2024	<0,001	Résultat conforme
Eure-et-Loir	EAUX DE RUFFIN	LE BOIS DE RUFFIN	Réservoir	BRECHAMPS	29/05/2024	0,0026	Résultat conforme
Eure-et-Loir	SMICA	LE POTEAU DU VALLOT	Bache	ABONDANT	23/05/2024	<0,001	Résultat conforme
Eure-et-Loir	CC ENTRE BEAUCE ET PERCHE	LE BOIS DES FOURCHES	Réservoir	LANDELLES	17/05/2024	<0,001	Résultat conforme
		LE BOIS DU MONIL	Réservoir	CHUISNES	31/05/2024	<0,001	Résultat conforme
Eure-et-Loir	CC GRAND CHATEAUDUN	BEAUVOIR	Réservoir	CHATEAUDUN	03/05/2024	<0,001	Résultat conforme
Eure-et-Loir	CA PAYS DE DREUX	PLUVIGNON ARPENTIGNY	Réservoir	THIMERT-GATELLES	15/05/2024	<0,001	Résultat conforme
		ST MARTIN DE LEZEAU	Station de pompage	MAILLEBOIS	05/06/2024	<0,001	Résultat conforme
		CHENE CHENU	Réservoir	TREMBLAY-LES-VILLAGES	05/06/2024	<0,001	Résultat conforme
		CHENE CHENU	Réservoir	TREMBLAY-LES-VILLAGES	05/06/2024	<0,001	Résultat conforme
		LE BOURG	Réservoir	SERAZEREUX	05/06/2024	<0,001	Résultat conforme
		PLUVIGNON ARPENTIGNY	Réservoir	THIMERT-GATELLES	05/06/2024	<0,001	Résultat conforme
		CHENNEVIERES	Réservoir	MAILLEBOIS	05/06/2024	0,0012	Résultat conforme
		VERT EN DROUJIS-GRANGES	Station	DREUX	05/06/2024	0,0066	Résultat conforme
Indre	SIAEP DE LA RÉGION DE ST GAULTIER	STATION ST GAULTIER BAS	Station de traitement	SAINT-GAULTIER	31/01/2024	0,09	Suivi renforcé
		ST GAULTIER BAS	Unité de distribution	SAINT-GAULTIER	31/01/2024	0,094	
Indre	ISSOUDUN	ISSOUDUN	Unité de distribution	ISSOUDUN	02/05/2024	<SEUIL	Résultat conforme
	SIAEP VELLES ARTHON	STATION PETIT PONT	Station	VELLES	31/05/2024	<SEUIL	Résultat conforme
Indre	CHATEAUROUX METROPOLE	CHATEAUROUX SUD	Unité de distribution	CHATEAUROUX	02/05/2024	0,014	Résultat conforme
		CHATEAUROUX NORD	Unité de distribution	CHATEAUROUX	06/05/2024	0,024	Résultat conforme
Loiret	METROPOLE ORLEANS	CHATEAU D'EAU CLOS DES BOEUF	Station de traitement	ORLEANS	11/01/2024	0,0576	Alimentation de l'unité de distribution de Semoy depuis fin 2023
					29/01/2024	0,0569	