

Récapitulatif des recherches de PFAS dans l'eau destinée à la consommation humaine en Centre-Val de Loire aux points représentatifs de l'eau distribuée depuis janvier 2024

RESULTATS :

Donnée en maigre : les résultats sont inférieurs à la limite de détection des PFAS

Donnée en gras noir : un ou plusieurs PFAS détectés et la somme des 20 PFAS est en dessous du seuil réglementaire de 0,1 µg/Litre

Donnée en gras rouge : la somme des 20 PFAS est au dessus du seuil réglementaire de 0,1 µg/Litre

N.B. : Ces données n'intègrent pas les résultats d'analyses réalisés aux captages qui ne représentent pas la qualité de l'eau distribuée. Ces données sont bancarisées dans ADES ou NAIADES

Département	MAITRE D'OUVRAGE	Point de prélèvement	Commune du point de	DATE DE PRELEVEMENT	RESULTATS	COMMENTAIRES
Cher	SIAEP MARCHE-BOISCHAUT	RESERVOIR R1	SIDIAILLES	20/08/2024	0,006	Résultat conforme
Cher	S.AEP DE SANCERGUES	LES CHAMIGNONS	JUSSY-LE-CHAUDRIER	22/08/2024	0,005	Résultat conforme
Cher	AVORD ARMEES	RESERVOIR R1 BA 702	AVORD	17/07/2024	0,039	Résultat conforme
Cher	COM. D'AGGLOMERATION BOURGES	LE PREDE	SAINT-DOULCHARD	11/07/2024	0,094	Suivi renforcé
Eure-et-Loir	CC GRAND CHATEAUDUN	CAPTAGE DE BOLLAND	CHATEAUDUN	23/02/2024	0,123	Situation résolue par activation d'une interconnexion
Eure-et-Loir	CHARTRES METROPOLE	LE MOULIN DE GUERVILLIERS	FONTENAY-SUR-EURE	23/05/2024	0,0071	Résultat conforme
				07/08/2024	0,006	Résultat conforme
		LE BOURG - CHALLET	CHALLET	05/06/2024	<0,001	Résultat conforme
		LE BOURG - CLEVILLIERS	CLEVILLIERS	05/06/2024	<0,001	Résultat conforme
		USINE EURE-LA SAUSSAYE	CHARTRES	24/06/2024	<0,001	Résultat conforme
Eure-et-Loir	SIEPARE	USINE DE DENITRIFICATION	LEVES	24/06/2024	<0,001	Résultat conforme
Eure-et-Loir	EAUX DE RUFFIN	LA DIANE	EPERNON	07/06/2024	0,0012	Résultat conforme
Eure-et-Loir	SMICA	LE BOIS DE RUFFIN	BRECHAMPS	29/05/2024	0,0026	Résultat conforme
				11/07/2024	0,003	Résultat conforme
				23/05/2024	<0,001	Résultat conforme
Eure-et-Loir	CC ENTRE BEAUCE ET PERCHE	LE BOIS DES FOURCHES	LANDELLES	17/07/2024	<0,001	Résultat conforme
				17/05/2024	<0,001	Résultat conforme
				31/07/2024	0,003	Résultat conforme
Eure-et-Loir	CC GRAND CHATEAUDUN	LE BOIS DU MONIL	CHUISNES	10/07/2024	<0,001	Résultat conforme
		BEAUVOIR	CHATEAUDUN	03/05/2024	<0,001	Résultat conforme
Eure-et-Loir	CA PAYS DE DREUX	PLUVIGNON ARPENTIGNY	THIMERT-GATELLES	15/05/2024	<0,001	Résultat conforme
				11/07/2024	<0,001	Résultat conforme
		ST MARTIN DE LEZEAU	MAILLEBOIS	05/06/2024	<0,001	Résultat conforme
		CHENE CHENU	TREMBLAY-LES-VILLAGES	05/06/2024	<0,001	Résultat conforme
		LE BOURG	SERAZEREUX	05/06/2024	<0,001	Résultat conforme
		USINE DENITRIFICATION L'ABIME	VERNOUILLET	10/06/2024	0,011	Résultat conforme
		VERT EN DROUAI-GRANGES	DREUX	05/06/2024	0,0066	Résultat conforme
		SP ANGLES	LE GUE-DE-LONGROI	12/07/2024	<0,001	Résultat conforme
Eure-et-Loir	COM COM PORTES EURELIENNES	MONTGRAND	YMERAY	28/06/2024	0,003	Résultat conforme
				07/08/2024	<0,001	Résultat conforme
				12/06/2024	<0,001	Résultat conforme
Eure-et-Loir	NOGENT LE ROTROU	MOULIN D'ARCISSE	ARCISSES	14/08/2024	<0,001	Résultat conforme
Eure-et-Loir	SIE DE LA VAUCOULEURS	USINE DE DECARBONATATION LES BRULES	SAINT-LUBIN-DE-LA-HAYE	20/06/2024	0,001	Résultat conforme
Indre	SIAEP DE LA REGION DE ST GAULTIER	STATION ST GAULTIER BAS	SAINT-GAULTIER	31/01/2024	0,09	Suivi renforcé
		ST GAULTIER BAS		25/07/2024	<SEUIL	
		STATION ST GAULTIER HAUT	SAINT-GAULTIER	31/01/2024	0,094	
Indre	ISSOUDUN	ISSOUDUN	ISSOUDUN	25/07/2024	<SEUIL	Résultat conforme
		ISSOUDUN	ISSOUDUN	02/05/2024	<SEUIL	Résultat conforme
		STATION ST AUBIN	ISSOUDUN	08/08/2024	<SEUIL	Résultat conforme
Indre	SIAEP VELLIS ARTHON	STATION PETIT PONT	VELLES	31/05/2024	<SEUIL	Résultat conforme
		CHATEAUROUX SUD	CHATEAUROUX	02/05/2024	0,014	Résultat conforme
		CHATEAUROUX NORD	CHATEAUROUX	06/05/2024	0,024	Résultat conforme
Indre	CHATEAUROUX METROPOLE	STATION MONTET	DEOLS	02/08/2024	0,0021	Résultat conforme
		STATION LA GRAVE	ARGENTON-SUR-CREUSE	09/08/2024	<SEUIL	Résultat conforme
		STATION T.R. MONTBAZON	MONTBAZON	12/06/2024	<SEUIL	Résultat conforme
Indre-et-Loire	CC TOURAINE VALLEE DE L'INDRE	STATION - QUAI PORTILLON	SAINT-CYR-SUR-LOIRE	13/05/2024	<SEUIL	Résultat conforme
Indre-et-Loire	TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE	STATION - ILE SEGUIN	VOUVRAY	09/07/2024	<SEUIL	Résultat conforme
Indre-et-Loire	TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE	T.R. ESO ST PIERRE	SAINT-PIERRE-DES-CORPS	10/06/2024	<SEUIL	Résultat conforme
				22/07/2024	<SEUIL	Résultat conforme
		STATION - ROSNAY	SAINT-AVERTIN	24/07/2024	0,033	Résultat conforme
		T.R. ESO ST AVERTIN	SAINT-AVERTIN	10/06/2024	<SEUIL	Résultat conforme
		T.R. EMI JOUE LES TOURS	JOUE-LES-TOURS	10/06/2024	<SEUIL	Résultat conforme
		T.R. ESO TOURS	TOURS	06/08/2024	0,0025	Résultat conforme
		STATION-GARE DU CANAL	TOURS	06/08/2024	0,015	Résultat conforme
		STATION LES GRANGES	ROMORANTIN-LANTHENAY	15/07/2024	<SEUIL	Résultat conforme
Loir-et-Cher	COMMUNE DE ROMORANTIN LANTHENAY	CHATEAU D'EAU DE MOREST	SAINT-CLAUDE-DE-DIRAY	11/07/2024	<SEUIL	Résultat conforme
Loir-et-Cher	SIAEP DE ST CLAUDE DE DIRAY	CHATEAU D'EAU D'AUDUN	FOSSE	01/08/2024	<SEUIL	Résultat conforme
Loir-et-Cher	AEP DE FOSSE-ST SULPICE-MAROLLES	STATION LEEVE DES TUILLERIES	BLOIS	15/07/2024	<SEUIL	Résultat conforme
Loir-et-Cher	AEP DE BLOIS-VILLEBAROU			11/01/2024	0,0576	Alimentation de l'unité de distribution de Semoy depuis fin 2023
Loiret	METROPOLE ORLEANS	CHATEAU D'EAU CLOS DES BOEUF	ORLEANS	29/01/2024	0,0569	
				27/06/2024	0,0527	
		USINE DE TRAITEMENT DU VAL ORLEANS	ORLEANS	19/06/2024	<0,001	
		DEFERRISATION LA SOURCE	ORLEANS	19/06/2024	<0,001	
		TTT MOBILE-CHLORATION CHISE N°2	AMILLY	18/06/2024	<0,001	
		TRAITEMENT INGRÉ VILLENEUVE	INGRE	17/07/2024	0,041	
		TTT OLIVET ARDILLERE - EPINETTES	OLIVET	20/06/2024	0,0076	
				19/08/2024	0,004	
		TTT FOSSE BELAUDE	SAINT-JEAN-DE-BRAYE	05/07/2024	<0,001	
		TTT LIGNEROLLES	FLEURY-LES-AUBRAIS	03/07/2024	<0,001	
		SARAN - MÉLANGE ORÉE DE FORÊT	SARAN	30/07/2024	<0,001	
		CHLORATION NEVOY	NEVOY	08/08/2024	<0,001	